

DECLARATION DES PERFORMANCES *DECLARATION OF PERFORMANCES*

N° 292138

Selon le Règlement des Produits de Construction **UE N°305/2011**
According to Construction Products Regulation EU N°305/2011

1. Code d'identification unique du produit type :
Unique Product identification type:

Dispositif d'alarme de fumée
Smoke alarm device

2. Numéro de type, de lot ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :
Type, batch, serial number or any other element allowing identification of the construction product as required by article 11(4):

FORLIFE MARBLE 5Y

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized specification, as foreseen by the manufacturer:

Protection incendie
Fire Safety

4. Nom, raison sociale ou adresse déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :
Name, registered trade name or trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

FORLIFE
RM 1101, 11/F SAN TOI BUILDING
NO. 139 CONNAUGHT ROAD CENTRAL
HONG KONG

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :
Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in article 12(2) :

Non Applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as sent out in Annexe V:

Système 1

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by the harmonized standard:

0333 – AFNOR Certification

a réalisé selon le système 1, l'inspection initiale du système de contrôle de production de l'usine, la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n°
has performed type testing of the product, initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control with continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control under system 1 and issued following certificate of conformity n°

0333-CPR-292138

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

Non Applicable, see item 7

9. Performances déclarées :

All requirements including all Essential Characteristics and the corresponding performances for the intended use or uses indicated in point 3 above have been determined as described in the EN mentioned in the table below:

Caractéristiques essentielles Main Features	Performances Performance	Spécifications techniques harmonisées EN14604:2005 Harmonized technical specification
Conditions nominales de déclenchement/sensibilité, délai de réponse (temps de réponse) et performances dans des conditions d'incendie <i>Nominal activation conditions / sensitivity / response delay / response delay (response time) and performances under fire conditions</i>	Conforme Pass	Art 4.12, 5.2 to 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.20
Fiabilité opérationnelle <i>Operating Reliability</i>	Conforme Pass	Art 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.13 to 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.24
Tolérance de la tension d'alimentation <i>Tolerance on supply voltage</i>	Conforme Pass	Art 5.21
Durabilité de la fiabilité opérationnelle et du délai de réponse, résistance à la température <i>Durability of operational reliability and response delay, Temperature resistance</i>	Conforme Pass	Art 5.7 and 5.8
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance aux vibrations <i>Durability of operational reliability, Vibration resistance</i>	Conforme Pass	Art 5.12 and 5.13
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à l'humidité <i>Durability of operational reliability, Vibration resistance</i>	Conforme Pass	Art 5.9
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à la corrosion <i>Durability of operational reliability, Corrosion resistance</i>	Conforme Pass	Art 5.10
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, stabilité électrique <i>Durability of operational reliability, Electrical stability</i>	Conforme Pass	Art 5.14
Dispositif d'alarme approprié à une installation dans des camping-cars <i>Alarms suitable for installation in leisure accommodation vehicles</i>	Conforme Pass	ANNEXE L



FORLIFE TECHNOLOGY CO., LIMITED

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by :



2016.3.16
MARKETING DIRECTOR
DENNIS HO

A purple circular stamp of Forlife Technology Co., Limited is visible, partially overlapping the handwritten signature. The stamp contains the company name in English and Chinese characters.